

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 1326010

Аттестат аккредитации № RA. RU. 710004 выдан 08.04.2015 г.

Ф02-15-01-2014

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия»

Зам. главного врача

Е.И. Журавлева
Е.Н. Кочетов
(Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенных исследований, испытаний .

№ 1993/01-з от 30.11. 2015 г.

Наименование объекта : ООО «Магма», Республика Мордовия , Чамзинский район,
р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27 .

Основание для проведения лабораторных исследований: Договор № 1/ 00 1929 от
17.11.2015 г.

Протокол лабораторных исследований № 22903 от 25.11.2015 г:

По радиологическим исследованиям строительных материалов – Гидроизоляционная
штукатурка «Gidro Plaster», выпускаемая по ТУ 5745- 006-86214064-2015 :
- эффективная удельная активность естественных радионуклидов составляет 22 ± 6 Бк/кг
(при нормируемой ≤ 370 Бк/кг), что соответствует п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности / (НРБ-99/2009)» и относится к 1 классу
строительных материалов.

Врач по гигиене труда



Самарин С.А.