

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 1326010

Аттестат аккредитации № RA. RU. 710004 выдан 08.04.2015 г.

Ф02-15-01-2014



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенных исследований, испытаний .

№ 1486/01-1 от 24.09 2015 г.

Наименование объекта : ООО «Магма», Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27 .

Основание для проведения лабораторных исследований: Договор № 1/ 00 1559 от 15.09.2015 г.

Протокол лабораторных исследований № 18442 от 18.09.2015 г:

По радиологическим исследованиям строительных материалов – Фиксирующий клей «Klinker Fix» - эффективная удельная активность природных радионуклидов составляет 39 ± 9 Бк/кг (при нормируемой ≤ 370 Бк/кг), что соответствует п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности / (НРБ-99/2009) » и относится к 1 классу строительных материалов.

Врач по гигиене труда

Самарин С.А.