

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: [cgie@moris.ru](mailto:cgie@moris.ru), <http://13.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 1326010

Аттестат аккредитации № RA. RU. 710004 выдан 08.04.2015 г.

Ф02-15-01-2014

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Мордовия»

Зам. главного врача

(подпись)

Е.И. Кочетов  
(Ф.И.О.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам проведенных исследований, испытаний .

№ 2001/01-3 от 30.11. 2015 г.

**Наименование объекта :** ООО «Мagma», Республика Мордовия , Чамзинский район,  
р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27 .

**Основание для проведения лабораторных исследований:** Договор № 1/ 00 1929 от  
17.11.2015 г.

**Протокол лабораторных исследований № 22911 от 25.11.2015 г:**

По радиологическим исследованиям строительных материалов – Плита строительная  
влажностойкая с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой  
штукатурки стен, выпускаемая по ТУ 5742- 031 -86214064- 2015:

- эффективная удельная активность естественных радионуклидов составляет  $6,3 \pm 13,2$   
Бк/кг ( при нормируемой  $\leq 370$  Бк/кг ), что соответствует п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-  
09 «Нормы радиационной безопасности / (НРБ-99/2009 )» и относится к 1 классу  
строительных материалов.

Врач по гигиене труда

*Самарин С.А.*

Самарин С.А.